



蒙 应急 21 01

报告编号：NMTJ AQW-2025-01243

金属非金属矿山电力绝缘安全工器具 安全检测检验报告

委托单位：达茂旗宏兴萤石有限责任公司

被检单位：达茂旗宏兴萤石有限责任公司

设备名称：绝缘手套

型号规格：12kV

检验类别：定期检测检验

检验日期：2025 年 9 月 23 日

建议下次检验日期：2026 年 03 月 22 日



内蒙古自治区特种设备检验研究院



扫描全能王 创建

声 明

- 1、检测检验报告无“安全生产检测检验资质标志”、“骑缝章”、“内蒙古自治区特种设备检验研究院检测检验机构专用章”无效；
- 2、不对复制报告负责；
- 3、检测检验报告无主检、审核、批准人签字无效；
- 4、检测检验报告涂改无效；
- 5、对检测检验报告若有异议，应于收到报告之日起十五日内向检测检验单位提出，逾期不予受理；
- 6、检测检验结果只反映被检样品当时状态；
- 7、被检样品维修后，可能影响其安全性能，建议进行再次检测检验。
- 8、报告中“无此项”或“不适用”项目，检验结果栏用“/”表述。

检测检验机构名称：内蒙古自治区特种设备检验研究院

检测检验机构地址：呼和浩特市回民区 110 国道内蒙古自治区特种设备检验研究院（金川基地）

邮 政 编 码：010030

联 系 电 话：0471-6289290

传 真：0471-6289290



内蒙古自治区特种设备检验研究院

金属非金属矿山电力绝缘安全工器具安全检测检验报告

报告编号：NMTJAQW-2025-01243

共 3 页 第 1 页

检测检验项目表

委托单位	名称	达茂旗宏兴萤石有限责任公司		
	地址	包头市达尔罕茂明安联合镇		
被检单位	名称	达茂旗宏兴萤石有限责任公司		
合同编号		AQ-2025-0145	型号规格	12kV
出厂日期		2024 年 08 月	编 号	手套-01
生产厂家		天津市众鑫泰劳动保护用品有限公司		
使用地点		配电室	设备状态	完好
检测检验地点		金川试验基地实验室	检测检验日期	2025 年 09 月 23 日
检测检验依据		KA/T 2072-2019《金属非金属矿山在用电力绝缘安全工器具电气试验规范》		
检测检验项目		工频耐压试验		
存在问题及整改建议		/		
检测检验结论		综合判定：合格		
检测检验组成员		顾显超、王志成		
备注		/		

批准：

李 伟

审核：

贾俊杰

日期：

2025.9.24

主检：

顾显超

日期：

2025.9.23



内蒙古自治区特种设备检验研究院

金属非金属矿山电力绝缘安全工器具安全检测检验报告

报告编号：NMTJ AQW-2025-01243

共 3 页 第 2 页

检测检验环境表

检验检测环境	温度：25.6℃；相对湿度：50.2%RH；大气压：87.1kPa；
--------	------------------------------------

检测检验用仪器设备表

名称	管理编号	型号规格	准确度等级/不确定度/最大允许误差	检定/校准证书编号
绝缘工具耐压装置	DJ-034	GHJS-I	Urel=1.0% k=2	DN250346460038
温湿度测量仪	003-03	HM34	湿度：±2%； 温度：±0.3℃	DN240415850079
钢卷尺	018-15	7.5m	1mm/0.1mm	JZSJCJ25000038
空盒气压表	KJ-049	DYM3	800hPa~1060hPa	DN240415850116



内蒙古自治区特种设备检验研究院

金属非金属矿山电力绝缘安全工器具安全检测检验报告

报告编号：NMTJAQW-2025-01243

共 3 页 第 3 页

主要技术参数表

绝缘电压等级，KV	12	样品状态，新/旧	旧
手套类型	☒ 常规型绝缘手套 ☐ 复合型绝缘手套	级别	I
尺寸，mm	395（长度）	送样日期	2025 年 09 月 22 日
左手样品号	25-JY-008	右手样品号	25-JY-009
左手合格证贴签编号	NMTJAQW-2025-01243	右手合格证贴签编号	NMTJAQW-2025-01243

检测检验项目表

序号	项目/参数	技术要求	检测检验结果	单项判定
1	绝缘手套	a) 新产品投入使用前： 试验电压：12kV，持续时间：1min，泄漏电流不大于 9mA；	属于：【 b) 】 试验电压：左手 8kV ； 右手 8kV ； 持续时间：左手 1min ； 右手 1min ；	合格
		b) 定期试验：试验电压：8kV，持续时间：1min，泄漏电流不大于 9mA。	泄漏电流：左手 4.2mA ； 右手 4.1mA ；	
		进行工频耐压试验，试验时应无击穿。	无击穿现象，符合。	

本报告结束，以下空白。



报告编号：NMTJAQW-2025-01244

金属非金属矿山电力绝缘安全工器具 安全检测检验报告

委托单位：达茂旗宏兴萤石有限责任公司

被检单位：达茂旗宏兴萤石有限责任公司

设备名称：绝缘靴

型号规格：26.5

检验类别：定期检测检验

检验日期：2025年9月23日

建议下次检验日期：2026年03月22日

内蒙古自治区特种设备检验研究院



声 明

- 1、检测检验报告无“安全生产检测检验资质标志”、“骑缝章”、“内蒙古自治区特种设备检验研究院检测检验机构专用章”无效；
- 2、不对复制报告负责；
- 3、检测检验报告无主检、审核、批准人签字无效；
- 4、检测检验报告涂改无效；
- 5、对检测检验报告若有异议，应于收到报告之日起十五日内向检测检验单位提出，逾期不予受理；
- 6、检测检验结果只反映被检样品当时状态；
- 7、被检样品维修后，可能影响其安全性能，建议进行再次检测检验。
- 8、报告中“无此项”或“不适用”项目，检验结果栏用“/”表述。

检测检验机构名称：内蒙古自治区特种设备检验研究院

检测检验机构地址：呼和浩特市回民区 110 国道内蒙古自治区特种设备检验研究院（金川基地）

邮 政 编 码：010030

联 系 电 话：0471-6289290

传 真：0471-6289290



内蒙古自治区特种设备检验研究院

金属非金属矿山电力绝缘安全工器具安全检测检验报告

报告编号：NMTJ AQW-2025-01244

共 3 页 第 1 页

检测检验项目表

委托单位	名称	达茂旗宏兴萤石有限责任公司		
	地址	包头市达尔罕茂明安联合镇		
被检单位	名称	达茂旗宏兴萤石有限责任公司		
合同编号		AQ-2025-0145	型号规格	26.5
出厂日期		/	编 号	靴-01
生产厂家		天津市众鑫泰劳动保护用品有限公司		
使用地点		配电室	设备状态	完好
检测检验地点		金川试验基地实验室	检测检验日期	2025 年 09 月 23 日
检测检验依据		KA/T 2072-2019《金属非金属矿山在用电力绝缘安全工器具电气试验规范》		
检测检验项目		工频耐压试验		
存在问题及整改建议		/		
检测检验结论		综合判定：合格		
检测检验组成员		顾显超、王志成		
备注		/		

批准：李长伟

审核：贾保杰
日期：2025.9.24

主检：王斌
日期：2025.9.23



内蒙古自治区特种设备检验研究院

金属非金属矿山电力绝缘安全工器具安全检测检验报告

报告编号：NMTJ AQW-2025-01244

共 3 页 第 2 页

检测检验环境表

检验检测环境	温度：25.6℃；	相对湿度：50.2%RH；
--------	-----------	---------------

检测检验用仪器设备表

名称	管理编号	型号规格	准确度等级/不确定度/最大允许误差	检定/校准证书编号
安全鞋耐电压实验机	HP-043	GX-5087	Urel=1×10-2 k=2	DN250346460031
温湿度测量仪	003-03	HM34	湿度：±2%； 温度：±0.3℃	DN240415850079
钢卷尺	018-15	7.5m	1mm/0.1mm	JZSJ CJ25000038



内蒙古自治区特种设备检验研究院

金属非金属矿山电力绝缘安全工器具安全检测检验报告

报告编号：NMTJAQW-2025-01244

共 3 页 第 3 页

主要技术参数表

绝缘电压等级，KV	20	样品状态，新/旧	旧
尺寸，mm	/	送样日期	2025 年 09 月 22 日
左鞋（靴）样品号	25-JY-014	右鞋（靴）样品号	25-JY-015
左鞋（靴）合格证贴签编号	NMTJAQW-2025-01244	右鞋（靴）合格证贴签编号	NMTJAQW-2025-01244

检测检验项目表

序号	项目/参数	技术要求	检测检验结果	单项判定
1	绝缘鞋（靴）	1. 新产品投入使用前： a) 皮鞋：试验电压：6kV，持续时间：1min，泄漏电流：1.8mA； b) 布面胶鞋：试验电压：15kV，持续时间：1min，泄漏电流：4.5mA； c) 全橡胶胶鞋（靴）：试验电压：20kV，持续时间：1min，泄漏电流：8.0mA； d) 全聚合材料鞋（靴）：试验电压：20kV，持续时间：1min，泄漏电流：8.0mA。 2. 定期试验： a) 皮鞋：试验电压：5kV，持续时间：1min，泄漏电流：1.5mA； b) 布面胶鞋：试验电压：12kV，持续时间：1min，泄漏电流：3.6mA； c) 全橡胶胶鞋（靴）：试验电压：15kV，持续时间：1min，泄漏电流：6.0mA； d) 全聚合材料鞋（靴）：试验电压：15kV，持续时间：1min，泄漏电流：6.0mA。 进行工频耐压试验时应无击穿。 进行工频耐压试验时应无击穿。	属于：【定期试验，c)】 试验电压： 左鞋（靴） 15kV ； 右鞋（靴） 15kV ； 持续时间： 左鞋（靴） 1min ； 右鞋（靴） 1min ； 泄漏电流： 左鞋（靴） 0.58mA ； 右鞋（靴） 0.52mA ； 无击穿现象，符合。	合格

本报告结束，以下空白。





应急 21 01

报告编号：NMTJAQW-2025-01245

金属非金属矿山电力绝缘安全工器具 安全检测检验报告

委托单位：达茂旗宏兴萤石有限责任公司

被检单位：达茂旗宏兴萤石有限责任公司

设备名称：绝缘手套

型号规格：12kV

检验类别：定期检测检验

检验日期：2025 年 9 月 23 日

建议下次检验日期：2026 年 03 月 22 日



内蒙古自治区特种设备检验研究院



扫描全能王 创建

声 明

- 1、检测检验报告无“安全生产检测检验资质标志”、“骑缝章”、“内蒙古自治区特种设备检验研究院检测检验机构专用章”无效；
- 2、不对复制报告负责；
- 3、检测检验报告无主检、审核、批准人签字无效；
- 4、检测检验报告涂改无效；
- 5、对检测检验报告若有异议，应于收到报告之日起十五日内向检测检验单位提出，逾期不予受理；
- 6、检测检验结果只反映被检样品当时状态；
- 7、被检样品维修后，可能影响其安全性能，建议进行再次检测检验。
- 8、报告中“无此项”或“不适用”项目，检验结果栏用“/”表述。

检测检验机构名称：内蒙古自治区特种设备检验研究院

检测检验机构地址：呼和浩特市回民区 110 国道内蒙古自治区特种设备检验研究院（金川基地）

邮 政 编 码：010030

联 系 电 话：0471-6289290

传 真：0471-6289290



内蒙古自治区特种设备检验研究院

金属非金属矿山电力绝缘安全工器具安全检测检验报告

报告编号：NMTJ AQW-2025-01245

共 3 页 第 1 页

检测检验项目表

委托单位	名称	达茂旗宏兴萤石有限责任公司		
	地址	包头市达尔罕茂明安联合镇		
被检单位	名称	达茂旗宏兴萤石有限责任公司		
合同编号		AQ-2025-0145	型号规格	12kV
出厂日期		2024 年 09 月	编 号	手套-02
生产厂家		江苏腾日科技有限公司		
使用地点		配电室	设备状态	完好
检测检验地点		金川试验基地 实验室	检测检验日期	2025 年 09 月 23 日
检测检验依据		KA/T 2072-2019 《金属非金属矿山在用电力绝缘安全工器具电气试验规范》		
检测检验项目		工频耐压试验		
存在问题 及整改建议		/		
检测检验 结论		综合判定：合格		
检测检验组 成员		顾显超、王志成		
备注		/		

批准：李宏伟

审核：贾俊杰
日期：2025.9.24

主检：[Signature]
日期：2025.9.23



内蒙古自治区特种设备检验研究院

金属非金属矿山电力绝缘安全工器具安全检测检验报告

报告编号：NMTJAQW-2025-01245

共 3 页 第 2 页

检测检验环境表

检验检测环境	温度：25.6℃；相对湿度：50.2%RH；大气压：87.1kPa；
--------	------------------------------------

检测检验用仪器设备表

名称	管理编号	型号规格	准确度等级/不确定度/最大允许误差	检定/校准证书编号
绝缘工具耐压装置	DJ-034	GHJS-I	Urel=1.0% k=2	DN250346460038
温湿度测量仪	003-03	HM34	湿度：±2%； 温度：±0.3℃	DN240415850079
钢卷尺	018-15	7.5m	1mm/0.1mm	JZSJCJ25000038
空盒气压表	KJ-049	DYM3	800hPa~1060hPa	DN240415850116



内蒙古自治区特种设备检验研究院

金属非金属矿山电力绝缘安全工器具安全检测检验报告

报告编号：NMTJAQW-2025-01245

共 3 页 第 3 页

主要技术参数表

绝缘电压等级, KV	12	样品状态, 新/旧	旧
手套类型	☒ 常规型绝缘手套 ☐ 复合型绝缘手套	级别	I
尺寸, mm	395 (长度)	送样日期	2025 年 09 月 22 日
左手样品号	25-JY-010	右手样品号	25-JY-011
左手合格证贴签编号	NMTJAQW-2025-01245	右手合格证贴签编号	NMTJAQW-2025-01245

检测检验项目表

序号	项目/参数	技术要求	检测检验结果	单项判定
1	绝缘手套	a) 新产品投入使用前: 试验电压: 12kV, 持续时间: 1min, 泄漏电流不大于 9mA;	属于: 【 b) 】 试验电压: 左手 8kV ; 右手 8kV ; 持续时间: 左手 1min ; 右手 1min ;	合格
		b) 定期试验: 试验电压: 8kV, 持续时间: 1min, 泄漏电流不大于 9mA。	泄漏电流: 左手 4.6mA ; 右手 4.3mA ;	
		进行工频耐压试验, 试验时应无击穿。	无击穿现象, 符合。	

本报告结束，以下空白。





表 应急 21 01

报告编号：NMTJ AQW-2025-01246

金属非金属矿山电力绝缘安全工器具 安全检测检验报告

委托单位：达茂旗宏兴萤石有限责任公司

被检单位：达茂旗宏兴萤石有限责任公司

设备名称：绝缘手套

型号规格：12kV

检验类别：定期检测检验

检验日期：2025 年 9 月 23 日

建议下次检验日期：2026 年 03 月 22 日

内蒙古自治区特种设备检验研究院



声 明

- 1、检测检验报告无“安全生产检测检验资质标志”、“骑缝章”、“内蒙古自治区特种设备检验研究院检测检验机构专用章”无效；
- 2、不对复制报告负责；
- 3、检测检验报告无主检、审核、批准人签字无效；
- 4、检测检验报告涂改无效；
- 5、对检测检验报告若有异议，应于收到报告之日起十五日内向检测检验单位提出，逾期不予受理；
- 6、检测检验结果只反映被检样品当时状态；
- 7、被检样品维修后，可能影响其安全性能，建议进行再次检测检验。
- 8、报告中“无此项”或“不适用”项目，检验结果栏用“/”表述。

检测检验机构名称：内蒙古自治区特种设备检验研究院

检测检验机构地址：呼和浩特市回民区 110 国道内蒙古自治区特种设备检验研究院（金川基地）

邮 政 编 码：010030

联 系 电 话：0471-6289290

传 真：0471-6289290



内蒙古自治区特种设备检验研究院

金属非金属矿山电力绝缘安全工器具安全检测检验报告

报告编号：NMTJAQW-2025-01246

共 3 页 第 1 页

检测检验项目表

委托单位	名称	达茂旗宏兴萤石有限责任公司		
	地址	包头市达尔罕茂明安联合镇		
被检单位	名称	达茂旗宏兴萤石有限责任公司		
合同编号		AQ-2025-0145	型号规格	12kV
出厂日期		2024 年 11 月	编 号	手套-03
生产厂家		江苏腾日科技有限公司		
使用地点		配电室	设备状态	完好
检测检验地点		金川试验基地 实验室	检测检验日期	2025 年 09 月 23 日
检测检验依据		KA/T 2072-2019《金属非金属矿山在用电力绝缘安全工器具电气试验规范》		
检测检验项目		工频耐压试验		
存在问题 及整改建议				
检测检验 结论		综合判定：合格		
检测检验组 成员		顾显超、王志成		
备注		/		

批准：李俊伟

审核：贾俊杰
日期：2025.9.24

主检：[Signature]
日期：2025.9.23



内蒙古自治区特种设备检验研究院

金属非金属矿山电力绝缘安全工器具安全检测检验报告

报告编号：NMTJAQW-2025-01246

共 3 页 第 2 页

检测检验环境表

检验检测环境	温度：25.6℃；相对湿度：50.2%RH；大气压：87.1kPa；
--------	------------------------------------

检测检验用仪器设备表

名称	管理编号	型号规格	准确度等级/不确定度/最大允许误差	检定/校准证书编号
绝缘工具耐压装置	DJ-034	GHJS-I	Urel=1.0% k=2	DN250346460038
温湿度测量仪	003-03	HM34	湿度：±2%； 温度：±0.3℃	DN240415850079
钢卷尺	018-15	7.5m	1mm/0.1mm	JZSJCJ25000038
空盒气压表	KJ-049	DYM3	800hPa~1060hPa	DN240415850116



内蒙古自治区特种设备检验研究院

金属非金属矿山电力绝缘安全工器具安全检测检验报告

报告编号：NMTJAQW-2025-01246

共 3 页 第 3 页

主要技术参数表


绝缘电压等级，KV	12	样品状态，新/旧	旧
手套类型	☒ 常规型绝缘手套 ☐ 复合型绝缘手套	级别	I
尺寸，mm	395（长度）	送样日期	2025 年 09 月 22 日
左手样品号	25-JY-012	右手样品号	25-JY-013
左手合格证贴签编号	NMTJAQW-2025-01246	右手合格证贴签编号	NMTJAQW-2025-01246

检测检验项目表

序号	项目/参数	技术要求	检测检验结果	单项判定
1	绝缘手套	a) 新产品投入使用前： 试验电压：12kV，持续时间：1min，泄漏电流不大于 9mA；	属于：【 b) 】 试验电压：左手 8kV ； 右手 8kV ； 持续时间：左手 1min ； 右手 1min ；	合格
		b) 定期试验：试验电压：8kV，持续时间：1min，泄漏电流不大于 9mA。	泄漏电流：左手 4.6mA ； 右手 4.3mA ；	
		进行工频耐压试验，试验时应无击穿。	无击穿现象，符合。	

本报告结束，以下空白。





蒙 应急 21 01

报告编号：NMTJAQW-2025-01247

金属非金属矿山电力绝缘安全工器具 安全检测检验报告

委托单位：达茂旗宏兴萤石有限责任公司

被检单位：达茂旗宏兴萤石有限责任公司

设备名称：绝缘靴

型号规格：26.5

检验类别：定期检测检验

检验日期：2025 年 9 月 23 日

建议下次检验日期：2026 年 03 月 22 日

内蒙古自治区特种设备检验研究院



声 明

- 1、检测检验报告无“安全生产检测检验资质标志”、“骑缝章”、“内蒙古自治区特种设备检验研究院检测检验机构专用章”无效；
- 2、不对复制报告负责；
- 3、检测检验报告无主检、审核、批准人签字无效；
- 4、检测检验报告涂改无效；
- 5、对检测检验报告若有异议，应于收到报告之日起十五日内向检测检验单位提出，逾期不予受理；
- 6、检测检验结果只反映被检样品当时状态；
- 7、被检样品维修后，可能影响其安全性能，建议进行再次检测检验。
- 8、报告中“无此项”或“不适用”项目，检验结果栏用“/”表述。

检测检验机构名称：内蒙古自治区特种设备检验研究院

检测检验机构地址：呼和浩特市回民区 110 国道内蒙古自治区特种设备检验研究院（金川基地）

邮 政 编 码：010030

联 系 电 话：0471-6289290

传 真：0471-6289290



内蒙古自治区特种设备检验研究院

金属非金属矿山电力绝缘安全工器具安全检测检验报告

报告编号：NMTJAQW-2025-01247

共 3 页 第 1 页

检测检验项目表

委托单位	名称	达茂旗宏兴萤石有限责任公司		
	地址	包头市达尔罕茂明安联合镇		
被检单位	名称	达茂旗宏兴萤石有限责任公司		
合同编号		AQ-2025-0145	型号规格	26.5
出厂日期		/	编号	靴-02
生产厂家		天津市众鑫泰劳动保护用品有限公司		
使用地点		配电室	设备状态	完好
检测检验地点		金川试验基地实验室	检测检验日期	2025 年 09 月 23 日
检测检验依据		KA/T 2072-2019《金属非金属矿山在用电力绝缘安全工器具电气试验规范》		
检测检验项目		工频耐压试验		
存在问题及整改建议				
检测检验结论		综合判定：合格		
检测检验组成员		顾显超、王志成		
备注		/		

批准：李宏伟

审核：贾俊杰
日期：2025.9.24

主检：[Signature]
日期：2025.9.23



内蒙古自治区特种设备检验研究院

金属非金属矿山电力绝缘安全工器具安全检测检验报告

报告编号：NMTJAQW-2025-01247

共 3 页 第 2 页

检测检验环境表

检验检测环境	温度：25.6℃；	相对湿度：50.2%RH；
--------	-----------	---------------

检测检验用仪器设备表

名称	管理编号	型号规格	准确度等级/不确定度/最大允许误差	检定/校准证书编号
安全鞋耐电压实验机	HP-043	GX-5087	Urel=1×10-2 k=2	DN250346460031
温湿度测量仪	003-03	HM34	湿度：±2%； 温度：±0.3℃	DN240415850079
钢卷尺	018-15	7.5m	1mm/0.1mm	JZSJCJ25000038



内蒙古自治区特种设备检验研究院

金属非金属矿山电力绝缘安全工器具安全检测检验报告

报告编号：NMTJAQW-2025-01247

共 3 页 第 3 页

主要技术参数表

绝缘电压等级，KV	20	样品状态，新/旧	旧
尺寸，mm	/	送样日期	2025 年 09 月 22 日
左鞋（靴）样品号	25-JY-016	右鞋（靴）样品号	25-JY-017
左鞋（靴）合格证贴签编号	NMTJAQW-2025-01247	右鞋（靴）合格证贴签编号	NMTJAQW-2025-01247

检测检验项目表

序号	项目/参数	技术要求	检测检验结果	单项判定
1	绝缘鞋（靴）	1. 新产品投入使用前： a) 皮鞋：试验电压：6kV，持续时间：1min，泄漏电流：1.8mA； b) 布面胶鞋：试验电压：15kV，持续时间：1min，泄漏电流：4.5mA； c) 全橡胶胶鞋（靴）：试验电压：20kV，持续时间：1min，泄漏电流：8.0mA； d) 全聚合材料鞋（靴）：试验电压：20kV，持续时间：1min，泄漏电流：8.0mA。	属于：【定期试验，c)】 试验电压： 左鞋（靴） 15kV ； 右鞋（靴） 15kV ； 持续时间： 左鞋（靴） 1min ； 右鞋（靴） 1min ； 泄漏电流： 左鞋（靴） 0.49mA ； 右鞋（靴） 0.55mA ；	合格
		2. 定期试验： a) 皮鞋：试验电压：5kV，持续时间：1min，泄漏电流：1.5mA； b) 布面胶鞋：试验电压：12kV，持续时间：1min，泄漏电流：3.6mA； c) 全橡胶胶鞋（靴）：试验电压：15kV，持续时间：1min，泄漏电流：6.0mA； d) 全聚合材料鞋（靴）：试验电压：15kV，持续时间：1min，泄漏电流：6.0mA。 进行工频耐压试验时应无击穿。		
		进行工频耐压试验时应无击穿。	无击穿现象，符合。	

本报告结束，以下空白。





蒙 应 急 21 01

报告编号：NMTJAQW-2025-01248

金属非金属矿山电力绝缘安全工器具 安全检测检验报告

委托单位：达茂旗宏兴萤石有限责任公司

被检单位：达茂旗宏兴萤石有限责任公司

设备名称：绝缘靴

型号规格：25.5

检验类别：定期检测检验

检验日期：2025 年 9 月 23 日

建议下次检验日期：2026 年 03 月 22 日

内蒙古自治区特种设备检验研究院



声 明

- 1、检测检验报告无“安全生产检测检验资质标志”、“骑缝章”、“内蒙古自治区特种设备检验研究院检测检验机构专用章”无效；
- 2、不对复制报告负责；
- 3、检测检验报告无主检、审核、批准人签字无效；
- 4、检测检验报告涂改无效；
- 5、对检测检验报告若有异议，应于收到报告之日起十五日内向检测检验单位提出，逾期不予受理；
- 6、检测检验结果只反映被检样品当时状态；
- 7、被检样品维修后，可能影响其安全性能，建议进行再次检测检验。
- 8、报告中“无此项”或“不适用”项目，检验结果栏用“/”表述。

检测检验机构名称：内蒙古自治区特种设备检验研究院

检测检验机构地址：呼和浩特市回民区 110 国道内蒙古自治区特种设备检验研究院（金川基地）

邮 政 编 码：010030

联 系 电 话：0471-6289290

传 真：0471-6289290



内蒙古自治区特种设备检验研究院

金属非金属矿山电力绝缘安全工器具安全检测检验报告


报告编号：NMTJAQW-2025-01248

共 3 页 第 1 页


检测检验项目表

委托单位	名称	达茂旗宏兴萤石有限责任公司		
	地址	包头市达尔罕茂明安联合镇		
被检单位	名称	达茂旗宏兴萤石有限责任公司		
合同编号		AQ-2025-0145	型号规格	25.5
出厂日期		/	编号	靴-03
生产厂家		天津市众鑫泰劳动保护用品有限公司		
使用地点		配电室	设备状态	完好
检测检验地点		金川试验基地 实验室	检测检验日期	2025 年 09 月 23 日
检测检验依据		KA/T 2072-2019《金属非金属矿山在用电力绝缘安全工器具电气试验规范》		
检测检验项目		工频耐压试验		
存在问题及整改建议		/		
检测检验结论		综合判定：合格		
检测检验组成员		顾显超 王志成		
备注		/		

批准：



审核：



日期：

2025.9.24

主检：



日期：

2025.9.23



扫描全能王 创建

内蒙古自治区特种设备检验研究院

金属非金属矿山电力绝缘安全工器具安全检测检验报告

报告编号：NMTJ AQW-2025-01248

共 3 页 第 2 页

检测检验环境表

检验检测环境	温度：25.6℃；	相对湿度：50.2%RH；
--------	-----------	---------------

检测检验用仪器设备表

名称	管理编号	型号规格	准确度等级/不确定度/最大允许误差	检定/校准证书编号
安全鞋耐电压实验机	HP-043	GX-5087	Urel=1×10-2 k=2	DN250346460031
温湿度测量仪	003-03	HM34	湿度：±2%； 温度：±0.3℃	DN240415850079
钢卷尺	018-15	7.5m	1mm/0.1mm	JZSJCJ25000038



内蒙古自治区特种设备检验研究院

金属非金属矿山电力绝缘安全工器具安全检测检验报告

报告编号：NMTJAQW-2025-01248

共 3 页 第 3 页

主要技术参数表

绝缘电压等级，KV	20	样品状态，新/旧	旧
尺寸，mm	/	送样日期	2025 年 09 月 22 日
左鞋（靴）样品号	25-JY-018	右鞋（靴）样品号	25-JY-019
左鞋（靴）合格证贴签编号	NMTJAQW-2025-01248	右鞋（靴）合格证贴签编号	NMTJAQW-2025-01248

检测检验项目表

序号	项目/参数	技术要求	检测检验结果	单项判定
1	绝缘鞋（靴）	1. 新产品投入使用前： a) 皮鞋：试验电压：6kV，持续时间：1min，泄漏电流：1.8mA； b) 布面胶鞋：试验电压：15kV，持续时间：1min，泄漏电流：4.5mA； c) 全橡胶胶鞋（靴）：试验电压：20kV，持续时间：1min，泄漏电流：8.0mA； d) 全聚合材料鞋（靴）：试验电压：20kV，持续时间：1min，泄漏电流：8.0mA。	属于：【定期试验，c)】 试验电压： 左鞋（靴） 15kV ； 右鞋（靴） 15kV ； 持续时间： 左鞋（靴） 1min ； 右鞋（靴） 1min ； 泄漏电流： 左鞋（靴） 0.59mA ； 右鞋（靴） 0.50mA ；	合格
		2. 定期试验： a) 皮鞋：试验电压：5kV，持续时间：1min，泄漏电流：1.5mA； b) 布面胶鞋：试验电压：12kV，持续时间：1min，泄漏电流：3.6mA； c) 全橡胶胶鞋（靴）：试验电压：15kV，持续时间：1min，泄漏电流：6.0mA； d) 全聚合材料鞋（靴）：试验电压：15kV，持续时间：1min，泄漏电流：6.0mA。 进行工频耐压试验时应无击穿。		
		进行工频耐压试验时应无击穿。	无击穿现象，符合。	

本报告结束，以下空白。

